

प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल)/2019-2020
सेवा में,

दिनांक-सितम्बर, 04, 2019

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
जी0एन0 नेशनल पब्लिक स्कूल,
गोरखनाथ रोड, गोरखपुर,
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान/विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग
/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में:-

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल दिनांक-03.09.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध-15-अदद
फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये
निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपया-120/-भारतीय स्टेट बैंक शाखा, बैंक रोड, जनपद-गोरखपुर,
में चालान संख्या-1300031 दिनांक-03.09.2019 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के
उपरान्त 15-अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 1- चेकिंग का दिनांक-03.09.2019
- 2- पूर्व चेकिंग का दिनांक व चेकिंग अधिकारी का नाम-03.09.2019, प्रभारी अग्निशमन केन्द्र,
- 3- संस्थान का विवरण-विद्यालय/कालेज
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-15
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-15
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता टेस्टिंग का विवरण।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है।)

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC-फायर एक्सटिंग्यूशर	04-कि0ग्रा0	15	कार्यशील
2	होजरील			कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित
की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention
and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वाछनीय होगी।
भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग
प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।


Principal
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Manager
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


(डी0के0 सिंह) 04/09/19
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-गोरखपुर।
(डी० के० सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर



NOC Application Preview U.P Fire Service

Acknowledgement No : 202306152216236

Date : 17-06-2023

Building Owner Detail

Owner Name : GAYATRI SINGH

Mobile No. : 9956291428

E-Mail ID : adm.gnnps@gmail.com

PAN No. : AVAPS3320A

Address : 4 A GHANSHYAM BHAWAN NATHAMALPUR ,GORAKHNATH

Building Detail

Type Of NOC Certificate : Final

Plot No./House No. :

G N NATIONAL PUBLIC SCHOOL GORAKHNATH , NEAR GORAKHNATH MANDIR GORAKHPUR 273015

Building Popular Name / भवन का प्रचलित नाम : G N NATIONAL PUBLIC SCHOOL


Manager
G. N.National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Principal
G. N.National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur

District : GORAKHPUR

Fire Station : Gorakhpur

Type Of Occupancy As Per NBC : Educational

Type Of Sub Occupancy As Per NBC : B1 School up to senior secondary level

Height Of Building (In Mtrs) : 13.50

Plot Area (In Sq. Mtrs) : 15650.00

Plot Covered Area (In Sq. Mtrs) : : 11766.00

Messrs : : G N NATIONAL PUBLIC SCHOOL

Number of Upper Basement : 0

Number of Lower Basement : 0

Number of Blocks / Towers : 1

Distance between blocks / Towers (mt.) : 0

Architect name : AR. S.K GUPTA

Architect Mobile no. : 9956797413

Architect Registration number : D 04 GDA 2016

Architect address : GORAKHPUR

ब्लॉक / टावर आधारित विवरण


Manager
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Principal
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur

ब्लाक / टावर 1

1

तलों की कुल संख्या

अधिवासता के आधार पर भवनों के वर्गीकरण का समूह

1 से 4

Educational

ब्लाक / टावर का नाम : 1

पानी का भूमिगत टैंक की क्षमता (लीटर में) : 0.00

अधिवासता के आधार पर भवनों के निर्माण का प्रकार : टाईप-2

भवन के चारो और खुले स्थान (मीटर में)

सामने (फ्रन्ट) : 0.00 मीटर

पीछे (रियर) : 9.00 मीटर

साईड-1 : 0.00 मीटर

साईड-2 : 0.00 मीटर


पहुँच मार्ग (मीटर में)

पहुँच मार्ग की चौड़ाई : 30.00 मीटर

इलेक्ट्रिकल पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनटमें) प्रेशर के साथ : 2, 900 LPM

डीजल पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) : -

जॉकी पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) : -


Manager
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Principal
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur

पानी का टेरिस टैंक की संख्या एवं क्षमता (लीटर में) : 2, 10000

टेरिस टैंक पम्प की संख्या एवं क्षमता (लीटर/मिनट में) : 2, 900 LPM

स्प्रिंकलर इलैक्ट्रिक पम्प की क्षमता (लीटर/मिनट में) : -

स्प्रिंकलर डीजल पम्प की क्षमता (लीटर/मिनट में) :

स्प्रिंकलर हेड की कुल संख्या :

बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर का विवरण एवं संख्या :

प्रत्येकतल पर होजरील की संख्या : 2

होजरील की लम्बाई(मीटर में) : 30.00

भारतीय मानक के अनुसार प्रत्येक तल पर एक्सटिंग्यूशर की संख्या एवं प्रकार : ABC-25, CO2 - 4

प्रत्येक तल पर फायर/स्मोक को रोकने के लिये वर्टिकल एवं हॉरिजेन्टल कम्पार्टमेन्टेशन का विवरण : -

स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति:

हस्त विद्युतअग्नि चेतावनी पद्धति : 10

प्राविधानित/प्रस्तावित स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का विवरण एवं संख्या : 15

प्राविधानित/प्रस्तावित हीट डिटेक्शन सिस्टम का विवरण एवं संख्या :


प्राविधानित/प्रस्तावित हस्तचालित विद्युत एलार्म सिस्टम का विवरण एवं संख्या : 6

आई0एस0आई0 के अनुसार मैनुअल कॉल प्वाइन्ट की संख्या और उनके फिक्सिंग का विवरण : 10

मैन फायर एलार्म पैनल की लोकेशन : RECEPTION

ब्लॉक / टावर के प्रत्येकतल पर सार्वजनिक भाषण सिस्टम का विवरण :

फायर मैन स्वचालित फायर लिफ्ट :


Manager
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Principal
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur

विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत : GENERATOR

निकास मार्ग

परिसर से बाहर निकलने के लिये निकास मार्ग की व्यवस्था : YES

ब्लॉक / टावर के प्रत्येक तल पर अधिकतम ट्रवल डिस्टेन्स (मी0में) : 12

ब्लॉक / टावर में आन्तरिक सीढ़ियों की संख्या : 5

ब्लॉक / टावर में बाह्य सीढ़ियों की संख्या : 1

आन्तरिक सीढ़ियों की चौड़ाई : 1.5

बाह्य सीढ़ियों की चौड़ाई : 1.5

रिफ्रूज एरिया की व्यवस्था हो तो उसका विवरण :

निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह :

परिसर से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग की चौड़ाई (मीटर में): 5

निकास द्वार

ब्लॉक / टावर के प्रत्येक तल पर निकास द्वार की चौड़ाई : 3

ब्लॉक / टावर के प्रत्येक तल पर निकास द्वार की लम्बाई : 2.5


फायर डोर की फायर रेटिंग :

क्या फायर टॉवर की व्यवस्था की गई है :

वेटराइजर विद्युत चालित पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0मिनट में) :

वेटराइजर डीजल चालित पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0मिनट में)जाँकी पम्प :

प्रशिक्षित अग्निशमन स्टाफ का विवरण :


Manager
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Principal
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur

अनुरक्षण का विवरण :

निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल का विवरण :

प्रेसराइजेशन का विवरण :

स्मोक एक्सट्रैक्शन का विवरण :

स्मोक/फायर चेक डोर की व्यवस्था :

Old NOC

Uploaded Documents

Key Plan

 View Key Plan

Section Plan

 Section Plan

Floor wise Fire Fighting Plan

 View Floor wise Fire Fighting Plan

All Fire Fighting Plan

 View All Fire Fighting Plan

Front Elevation


 View Front Elevation

Side Elevation

 View Side Elevation

Site Plan

 View Site Plan


Manager
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Principal
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur

Floor-Wise Plan

 View Floor-Wise Plan

Project Report

 Project Report

Other Document

Other Document Not Uploaded


Other Remark Not Found

Fire Safety Officer Appoint for Special Buildings

Have You Kept Fire Safety Officer for Special Buildings(If required) :

NO

No Document Required


Manager
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur


Principal
G. N. National Public School
Gorakhnath, Gorakhpur